

A CEMIG apresenta o resultado da avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019 para o projeto da Prefeitura Municipal de Guaxupé pós análise de recurso – *Sub Judice*:

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ	PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé	REPROVADO

A seguir são detalhados os motivos da reprovação. Para este projeto a pontuação é não aplicável pois não foi aprovado, não entrando, assim, na classificação.

NOME DO PROPONENTE	MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé
CNPJ PROPONENTE	18.663.401/0001-97
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Guaxupé
ESCO	Smart Projetos LTDA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PÓS RECURSO DA PROPOSTA DE PROJETO DA CPP
CEMIG 001/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ– SUB JUDICE**



VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.554.524,35
VALOR DO PEE (R\$)	1.296.003,78
RCB PEE	0,62
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.9: Projeto não contempla a placa de obra;☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.10: Projeto não contempla o treinamento;☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não caracterizou as vias conforme a NBR 5101 não correlacionando a escolha da luminária utilizada às necessidades luminotécnicas das vias conforme a NBR 5101. Não detalhou a existência de aterramento de ferragens. Informa que não fará a substituição dos relés. Não apresentou a declaração do Responsável Técnico.

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos está encerrado. Este é, portanto, o resultado definitivo *sub judice*.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2019
Gerência de Eficiência Energética